

Déclaration de produit

Les produits suivants, utilisés pour le scellement d'onglets dans la fabrication de profilés de fenêtres, ont été testés par Metalogic NV (Belgique) pour vérifier que la qualification Seaside C5M est atteinte dans la zone scellée :



Les produits ont été soumis au Filiform Corrossion Test (Qualicoat specification § 2.19.- basée sur ISO 4623-2) et à l'Acetic Acid Salt Spray Test (Qualicoat specification § 2.10 - ISO 9227 AASS). Le rapport (211202/NOVA/SV/CT/113) est disponible sur demande.

Sur base des tests effectués, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

*Tous les résultats des tests rapportés sont conformes aux spécifications de Qualicoat en ce qui concerne la résistance à la corrosion filiforme et le test du brouillard salin à l'acide acétique. Un joint à onglet enduit de Qualicoat Seaside C5M correctement scellé avec l'un de ces produits testés conservera sa protection anticorrosion Seaside et **doit être considéré comme équivalent à une surface enduite certifiée Seaside C5M.***

Bram Starckx
Technology Manager

