

Product verklaring

De volgende producten die gebruikt worden voor het in verstek afdichten bij de productie van raamprofielen, werden door Metalogic NV (België) getest om na te gaan of de Seaside C5M-kwalificatie in het afgedichte gebied wordt bereikt:



De producten werden onderworpen aan de Filiform Corossion Test (Qualicoat specificatie § 2.19. - gebaseerd op ISO 4623-2) en de Acetic Acid Salt Spray Test (Qualicoat specificatie § 2.10 - ISO 9227 AASS). Het testrapport (211202/NOVA/SV/CT/113) is op verzoek verkrijgbaar.

Op basis van de uitgevoerde testen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

*Alle gerapporteerde testresultaten voldoen aan de Qualicoat specificaties betreffende de weerstand tegen filiforme corrosie en betreffende de Acetic Acid Salt Spray Test. Een Qualicoat Seaside C5M gecoate verstekverbinding die op de juiste wijze is afgedicht met één van deze geteste producten, behoudt zijn Seaside bescherming tegen corrosie en **moet worden beschouwd als gelijkwaardig aan een gecertificeerd Seaside C5M gecoat oppervlak.***

Bram Starckx
Technology Manager

